

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015г.



М.О. Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

в Тихорецком филиале

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 307/32 «24» апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Ильинская, ул. Крылова, д. 46 а (литер А, 1^й этаж, инв. №№ 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 57, 66, 70, 71, 72, литер А, 2^й этаж, инв. №№ 104, 105, 111, 114), предназначенных для организации профильного лагеря с дневным пребыванием «Мы — дети России», на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии станицы Ильинской муниципального образования Новопокровский район, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025г.

Производство экспертизы начато: 24.04.2025 г. в 08.30ч

Производство экспертизы окончено: 24.04.2025 г. в 14.30ч

1. Основание: заявление директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской Кузнецова С.В., зарегистрированное в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 19.04.2024 г. вх. № 273/221/ОИ, поручение ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах № 23-15-28/08-297-2025 от 21.03.2025 г. (вх. № 156 от 21.03.2025 г.)

2. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии станицы Ильинской муниципального образования Новопокровский район.

Юридический адрес: 353028, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская, ул. Крылова, 46 а.

ИНН 2344011678

ОГРН 1022304419268

Фактический адрес: 353029, Россия, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская, ул. Крылова, 46 а.

3. Разработчик: нет

юридический адрес: нет

фактический адрес: нет

188517

Продолжение:

Страницы № 2-10

Тихорецкий филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

г. Тихорецк
ул. Горького, 113

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- р. I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- акт санитарно-эпидемиологического обследования профильного лагеря с дневным пребыванием «Мы — дети России» № 306/32 от 24.04.2025 г.;
- приказ директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской Кузнецова С.В. от 17.03.2025 г. № 55 «Об организации деятельности профильного лагеря «Мы — дети России», организованного муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 17 имени 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии станицы Ильинской муниципального образования Новопокровский район, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания МБОУ СОШ № 17 в 2025 году»;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 23.12.2014г., выданного Инспекцией ФНС России № 1 по Краснодарскому краю;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-32350335 от 10.03.2025 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 07.09.2011 г. - здание школы, условный номер 23-23-29/014-2008-491, по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская, ул. Крылова, 46 а,
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 09095 от 19.06.2019 г., выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.18.112.М.024732.10.06 от 12.10.2006 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском Новопокровском районах;
- копия поэтажных выкопировок и экспликаций из технического паспорта, составлен по состоянию на 20.11.2006 г., выполнен филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Новопокровскому району;
- проект муниципального контракта на оказание услуги по организации питания школьников в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской с ПК «Новопокровское сельпо», 2025 г.;

Александр

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-014354 от 18 февраля 2020 г., выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края;
- копия проекта договор на оказание медицинских услуг обучающимся в лагере с дневным пребыванием детей в 2025 г. с ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК;
- копия муниципального контракта № Ф.0818600012224000352-17 на выполнение дезинфекционных услуг (дератизация, дезинсекция) от 09.01.2025 г. с ООО «Экспертсервис»;
- копия акта проверки технического состояния системы вентиляции б/н от 05.02.2025 г., выполненным ИП Земсковым И.В.;
- копия муниципального контракта № 22-Б об оказании дезинфекционных услуг № Ф.0818600012224000352-17 от 29.12.2023г. (обработка территории от клещей) с ООО «Экспертсервис»;
- копия муниципального контракта на холодное водоснабжение № 17/2-25 от 16.01.2025 г. с МКУ «Южное» Ильинского сельского поселения Новопокровского района;
- копия муниципального контракта на вывоз жидких бытовых отходов № КН117/2025 от 02.04.2025 г. с МУП МО Новопокровского района «Водоканал»;
- копия договора № 2213/00167 от 27.01.2025 г. с ООО «Экоцентр» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- письмо директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской от 18.03.2025 г. № 01-14/113;
- письмо директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской от 20.03.2025 г. № 01-14/120;
- письмо директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской от 18.03.2025 г. № 01-14/114;
- протоколы лабораторных испытаний воды питьевой № 23-01-32/07101-25, 23-01-32/07099-25 от 02.04.2025 г., протоколы лабораторных измерений: освещённости № 23-01-32/08305-01-25 от 07.04.2025 г., микроклимата № 23-01-32/08311-01-25 от 07.04.2025 г., выполненные АИЛЦ Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с Приказом директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской (Далее Учредитель) от 17.03.2025 г. № 55 «Об организации деятельности профильного лагеря «Мы — дети России», организованного муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 17 имени 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии станицы Ильинской муниципального образования Новопокровский район, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания МБОУ СОШ № 17 в 2025 году», *сроком с 07.07.2025 г. по 27.07.2025 г.*, со списочным составом 40 человек, для возрастного состава детей 7-11 лет (включительно) и от 12 лет и старше.

Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30ч. до 14.30ч. Предусмотрено пребывание обучающегося в учреждении более 4х часов, с организацией 2-х разового питания.

Согласно информационного письма директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской № 01-14/110 от 18.03.2025 г. в лагере дневного пребывания посещение детей с ОВЗ и инвалидов предусмотрено в количества 10 человек. Условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы.

На осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 09095 от 19.06.2019г., выданная Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 23.КК.18.112.М.024732.10.06 от 12.10.2006 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ТО Управления

А.И.Сидорова филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском Новопокровском районах.

Территория.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

На основании письма директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской от 18.03.2025 г. № 01-14/113 представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;

На основании письма директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской от 18.03.2025 г. № 01-14/120 представлена следующая информация:

- озеленена на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок и не имеет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.

- созданы условия для предупреждения затопления паводковыми и ливневыми водами путем отвода дождевых и талых вод посредством желобов и водосточков.

Территория школы зонирована на физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную зоны.

Для организации лагеря дневного пребывания на территории выделены:

- зона отдыха, где расположены лавочки,

В физкультурно-спортивной зоне игровая площадка. Покрытие игровой площадки травяное, частично асфальт. Спортивная площадка сухая, не имеет дефектов; спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для твердых бытовых отходов. Имеет твердое водонепроницаемое основание (асфальт), ограждение с 3х сторон, установлен 1 контейнер с крышкой. Оборудована на расстоянии более 25^{ти} метров от здания учреждения, и уклон, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров более 1м во все стороны.

Вывоз ТБО, согласно договору № 2213/00167 от 27.01.2025г. с ООО «Экоцентр» на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов 4-5 классов опасности.

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Обработка территории от клещей предусмотрена по контракту № Ф.0818600012224000352-17 от 09.01.2025 г. с ООО «Экспертсервис».

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта отсутствуют.

Здание.

Здание МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской 1976 года постройки (Литер А), в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря с дневным пребыванием «Мы — дети России» проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 07.09.2011 г.- нежилое здание – общеобразовательная школа, условный номер 23-23-29/014-2008-491, по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская, ул. Крылова, 46 а, находится в оперативном управлении, правообладателем является МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской.

Под размещение ЛДП, согласно приказу директора МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской, выделены и представлены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

А.И.Федосин

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Литер здания (по техническому паспорту)	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м ²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
Литер А	1	70	Игровая комната (отрядная)	51,8 м ²
Литер А	1	71	Игровая комната (отрядная)	52,1 м ²
Литер А	1	72	Игровая комната (отрядная)	53,5 м ²
Литер А	1	66	Игровая комната (отрядная)	86,1 м ²
Общая площадь игровых помещений (отрядных):				243,5 м²
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
Литер А	1	57	Спортивный зал	150 м ²
<i>Помещения медицинского блока</i>				
Литер А	2	104	медицинский кабинет	31,4 м ²
Литер А	2	105	процедурная	20,5 м ²
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
Литер А	1	31	обеденный зал	112,2 м ²
Литер А	1	32	горячий цех	27,5 м ²
Литер А	1	42	моечная	15,8 м ²
Литер А	1	39	кладовая	3,6 м ²
Литер А	1	41	овощной цех	1,7 м ²
Литер А	1	34	холодный цех	5,8 м ²
Литер А	1	33	санузел	3,3 м ²
Литер А	1	44	кладовая	1,5 м ²
Литер А	1	35	подсобное помещение	1,7 м ²
<i>Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната уборочного инвентаря и т.д.)</i>				
Литер А	1	27	туалет для мальчиков	3,4 м ²
Литер А	2	111	туалет для мальчиков	4,5 м ²
Литер А	1	26	туалет для девочек	4,2 м ²
Литер А	2	114	туалет для девочек	3,2 м ²
Литер А	1	36	туалет для персонала	1,0 м ²
Литер А	1	40	Комната уборочного инвентаря	2,0 м ²

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава (40 детей) соответствуют требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Подвальные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусора.

Оборудование.

Помещения для пребывания детей обеспечены мебелью: регулируемыми столами и стульями. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Основные помещения (отрядные, кружковые, обеденный зал), а также в медблоке, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных, кружковой

Подпись

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены.

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава 40 человек, под организацию лагеря выделены 2 сан.узла для мальчиков и 2 для девочек: расположенных на 1м и 2м этажах здания литер А:

- кол-во унитазов в сан.узлах для мальчиков (1 унитаз на 30 человек) — 4;
- кол-во умывальных раковин в сан.узлах для мальчиков (1 умывальник на 30 человек) - 2;
- кол-во унитазов в сан.узлах для девочек (1 унитаз на 20 человек) - 4;
- кол-во умывальных раковин в сан.узлах для девочек (1 умывальник на 30 человек): 2

Сан.узлы оборудованы кабинами с дверьми, сиденьями, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной воды) обеспечены жидким мылом, на площади умывальной оборудованы электоропелотенца, на момент обследования в рабочем состоянии.

Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (40 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Дополнительное количество умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды размещено в игровых комнатах (отрядных).

Внутренняя отделка помещений на момент обследования имеет покрытие, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки без дефектов и повреждений:

- в основном составе помещений (игровые, кружковые и т.д.) полы—деревянные окрашены, стены и потолок—окрашены водно - дисперсионной краской,
- в сопутствующих помещениях (сан.узлах, тех. комнате и т.д.) — пол облицован кафельной плиткой, стены и потолки окрашены водно - дисперсионной краской. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибом

Содержание помещений.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года в школе и открытием оздоровительного учреждения.

Комната уборочного инвентаря (КУИ) расположена на 1 этаже здания (инв. № 40), оборудованы душевым поддоном, с подводкой горячей и холодной воды, стеллажом для хранения уборочного инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств. Хранение дезинфицирующих средств в упаковке производителя, предусмотрен исключаящий доступ для детей, инструкции по разведению имеются. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для сан.узла – выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы. Для набора воды в вёдра в сан.узлах предусмотрены технические краны.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинсекция) предусмотрено по договору № Ф.0818600012224000352-17 от 09.01.2025 г. с ООО «Экспертсервис».

Медицинский блок. Медицинский пункт расположен на втором этаже здания школы (литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере. В состав медпункта входят: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, имеет лицензию на

И.И.И.И.И.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

медицинскую деятельность, выданную Министерством здравоохранения Краснодарского края № ЛО-23-01-014354 от 18 февраля 2020 г.

На оказание медицинских услуг обучающимся в лагере с дневным пребыванием детей представлен проект договора на 2025г с ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК.

Кабинеты оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Для внутренней отделки использовались материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхности стен, полов и потолков помещений гладкие, без дефектов, легкодоступные для влажной уборки и обработке дезинфицирующими средствами. В медицинском кабинете установлен резервный источник горячего водоснабжения -электрический водонагреватель. Нагревательные приборы (батареи)– металлические с эмалевым покрытием, допускающим воздействие моющих и дезинфицирующих средств. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (ламинированное ДСП, металлические части мебели окрашены эмалью). Размещение оборудования и мебели в рассматриваемом помещении обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств. Проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха, установлен настенный рециркулятор воздуха закрытого типа (копия сертификата соответствия на рециркулятор воздуха представлена).

Пищеблок.

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе МБОУ СОШ № 17 ст. Ильинской, представлен проект договора 2025 г. с ПК «Новопокровское сельпо» (юридический адрес: Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, ул. Ленина, д.106).

Столовая на сырье, на площади которого размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологического процесса.

В составе следующие помещения: горячий цех, моечные столовой и кухонной посуды, холодный цех, овощной цех, кладовая, помещение для обработки уборочного инвентаря, санитарно-бытовые помещения персонала.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Складское помещение для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в

Подпись филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами, электросковородой). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Холодильное оборудование на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильники обеспечены контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в подсобном помещении.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлено 2 моечных ванны, оборудованных гибким шлангом, в месте размещения моек предусмотрены вытяжные отверстия вентиляционных каналов.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 3 моечных ванны. Чистая посуда хранится на стеллаже.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока инв. № 35 – 1,7м², на площади которого размещён поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения, вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.

Санитарно-бытовые помещения пищеблока состоят из: гардероба (установлены шкафы по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви), санузла (оборудованный унитазом с сиденьем, держателем для туалетной бумаги, мусорным ведром, раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды, диспенсером для жидкого мыла, электросушилкой для рук).

Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку. Оборудован обеденной мебелью (столами, стульями), без дефектов и повреждений, покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для соблюдения личной гигиены детей, перед входом в обеденный зал, на площади коридора, установлено 5 умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды (по проекту). Раковины обеспечены флаконами с жидким мылом, тремя держателями с бумажными полотенцами., на момент обследования в рабочем состоянии.

Инженерные коммуникации:

Здание школы обеспечено централизованным водоснабжением от поселковой сети коммунального водопровода. Договор заключен с МКУ «Южное» Ильинского сельского поселения Новопокровского района № 17/2-25 от 16.01.2025 г.

Горячая и холодная вода подведена к умывальным раковинам в игровых, в столовой через смесители. Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателей проточного типа; в моечных кухонной и столовой посуды накопительного типа на 150 литров.

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пищеблока отводятся самотеком во внутримплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов.

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Канализование: гидроизолированный септик. На вывоз жидких отходов заключен договор с МУП МО Новопокровского района «Водоканал» № КН117/2025 от 02.04.2025 г.

Отопление – централизованное.

Питьевой режим организован за счет: одного стационарного питьевого фонтанчика, оборудованного на 1-м этаже здания.

Александровский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Результаты лабораторных исследований воды питьевой, отобранной из водопроводного крана раковины для мытья рук в столовой (протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/07099-25 от 02.04.2025 г.), из питьевого фонтанчика (протокол лабораторных испытаний № 23-01-32/07101-25 от 02.04.2025 г.) соответствуют гигиеническим требованиям.

Вентиляция (проветривание) помещений отрядных через металлопластиковые окна, двери; туалетные помещения, медицинский блок - через вентиляционные каналы; пищеблок, спортивный зал – через естественные проемы (окна, двери).

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты).

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Представлен акт обследования технического состояния системы вентиляции б/н от 05.02.2025 г., выполненным ИП Земсковым И.В.

На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Параметры микроклимата в помещении пребывания детей соответствуют гигиеническим требованиям, что подтверждено результатами измерений (протокол № 23-01-32/08311-01-25 от 07.04.2025 г.).

Освещение помещений естественное за счет окон, искусственное за счет светодиодных ламп. Осветительные приборы в помещениях пребывания детей (отрядные, кружковые) имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, в одном помещении не используются разные типы ламп. Остекление окон выполнено из цельного стекла, остекление окон выполнено из цельного стекла.

Уровни искусственной освещенности в помещении пребывания детей соответствуют гигиеническим требованиям, протокол измерений № 23-01-32/08305-01-25 от 07.04.2025 г.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, по адресу: Краснодарский край, Новопокровский район, ст. Ильинская, ул. Крылова, д. 46 а (литер А, 1^й этаж, инв. №№ 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 57, 66, 70, 71, 72, литер А, 2^й этаж, инв. №№ 104, 105, 111, 114), предназначенных для организации профильного лагеря с дневным пребыванием «Мы — дети России», на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 имени 317-й Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии станицы Ильинской муниципального образования Новопокровский район, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной компании 2025г. соответствуют требованиям:

- п. I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой


Александровский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Стр. 10 к экспертному заключению
От 24.04 2015 г. № 104/32

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

 /А.Ю. Шевченко/



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»